



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.АЮ31.Н15755

Срок действия с 12.11.2015 по 11.11.2018

№ **1877765**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции «Композит-Сертификат»,  
№ РОСС RU.0001.11АЮ31, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ  
«КОМПОЗИТ-ТЕСТ», 141070 город Королев, Московская область,  
улица Циолковского, дом 27, помещение VI, телефон (495) 513-42-49, 516-90-99,  
516-66-72, факс (495) 511-79-87, e-mail: kompozit-test@mail.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Пресс-система NiroSan-Press Gas, состоящая из труб серий  
9000, 9100, 9600 и 9700 диаметром от 15 до 108 мм из нержавеющей стали  
1.4404, 1.4301, 1.4521 и пресс-фитингов серии 17000 из нержавеющей стали  
или пресс-фитингов серии 10000 из меди и серии 11000 из бронзы с уплот-  
нительными кольцами HNBR, для газопроводов низкого давления до  
0,005 МПа. Спецификации изготовителя, DIN EN 10312, E DIN EN 1254-7.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

13 0844

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации изготовителя

ГОСТ 11068-81 п.п. 1.4-1.6, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10

ГОСТ Р 52948-2008 п.п. 5.11, 5.14; ГОСТ 32028-2012 п. 7.12.1.3

СП 62.13330.2011 п.п. 4.3, 10.5.7

DIN EN 10312:2005 п.п. 8.8.1, 8.8.4, 8.8.5 (сортамент)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** SANHA GmbH & Co. KG, Германия  
Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Germany

код ТН ВЭД России:

7306 40 200 9

7307 29 100 8

7307 29 900 9

7412 10 000 0

7412 20 000 0

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «ЗАНА РУС», Россия  
125319 город Москва, улица Черняховского, дом 16, офис 1301  
телефон/факс (495) 252-02-29  
ИНН 7714706281

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № 622/910-2015 от 30.10.2015,  
№ 623/912-2015 от 02.11.2015, № 621/914-2015 от 02.11.2015,  
№ 621/917-2015 от 05.11.2015, № 622/710-2015 от 10.08.2015,  
ИЦ «Композит-Тест», № РОСС RU.0001.21АЮ48,  
141070 город Королев, Московская область, улица Пионерская, дом 4.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации 3.  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта  
ISO 9001:2008 рег. номер 321242 QM08 от 03.06.2015, выдан DQS GmbH, действителен  
до 26.05.2018



Руководитель органа

подпись

Ю.П. Гордеев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.П. Гордеев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации